

四街道市水道事業が独自に行う項目

第1浄水場着水井

項目名		R7.6.17	R7.9.16			測定回数	最小値	最大値	平均値
アンモニア性窒素	mg/L		0.34			1	0.34	0.34	0.34
大腸菌		陰性(－)	陰性(－)			2			
嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	個/100mL	0	0			2	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L		0			1	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			1	0	0	0
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下		0.019			1	0.019	0.019	0.019

第2浄水場着水井

項目名		R7.6.17	R7.9.17			測定回数	最小値	最大値	平均値
アンモニア性窒素	mg/L		0.33			1	0.33	0.33	0.33
大腸菌		陰性(－)	陰性(－)			2			
嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	個/100mL	0	0			2	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L		0			1	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			1	0	0	0
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下		0.018			1	0.018	0.018	0.018

第3浄水場着水井

項目名		R7.6.17	R7.9.18			測定回数	最小値	最大値	平均値
アンモニア性窒素	mg/L		0.54			1	0.54	0.54	0.54
大腸菌		陰性(－)	陰性(－)			2			
嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	個/100mL	0	0			2	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L		0			1	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			1	0	0	0
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下		0.019			1	0.019	0.019	0.019