

農薬類

項目名	目標値	第1浄水場系着水井	第2浄水場系着水井	第3浄水場系着水井
		R3.9.14	R3.9.15	R3.9.16
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L) 0.05mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA(ダラポン)	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-PA(2,4-D)	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	(mg/L) 0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	(mg/L) 0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アシュラム	(mg/L) 0.9mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
アセフェート	(mg/L) 0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	(mg/L) 0.003mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミラズ	(mg/L) 0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アラクロール	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソキサチオン	(mg/L) 0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	(mg/L) 0.001mg/L以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	(mg/L) 0.3mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
イプロベンホス(IBP)	(mg/L) 0.09mg/L以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
イミノクタジン	(mg/L) 0.006mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
インダノファン	(mg/L) 0.009mg/L以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エトフェンブロックス	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシ銅(有機銅)	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロピン	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス	(mg/L) 0.0006mg/L以下	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストール	(mg/L) 0.008mg/L以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	(mg/L) 0.3mg/L以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
カルバリル(NAC)	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	(mg/L) 0.005mg/L以下	<0.000003	<0.000003	<0.000003
キノクラミン(ACN)	(mg/L) 0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	(mg/L) 0.3mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
クミロン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	(mg/L) 2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
クロメプロップ	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L) 0.0001mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	(mg/L) 0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	(mg/L) 0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	(mg/L) 0.001mg/L以下	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	(mg/L) 0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン(DGMU)	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L) 0.008mg/L以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	(mg/L) 0.005mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
ジスホトン(エチルチオメトン)	(mg/L) 0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカーバメート系農薬	(mg/L) 0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	(mg/L) 0.009mg/L以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
シハロホップブチル	(mg/L) 0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン(CAT)	(mg/L) 0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメリン	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	(mg/L) 0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメリン	(mg/L) 0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	(mg/L) 0.003mg/L以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	(mg/L) 0.8mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
ダブネット、ダム(ホ-バ)及びアキリンイソキサチオン	(mg/L) 0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	(mg/L) 0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	(mg/L) 0.08mg/L以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	(mg/L) 0.3mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	(mg/L) 0.002mg/L以下	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L) 0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	(mg/L) 0.006mg/L以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006

農薬類

項目名		目標値	第1浄水場系着水井	第2浄水場系着水井	第3浄水場系着水井
			R3.9.14	R3.9.15	R3.9.16
トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
トリフルラリン	(mg/L)	0.06mg/L以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロバミド	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
バラコート	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
ピペロホス	(mg/L)	0.0009mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾリネート(ピラゾレート)	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリプチカルブ	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006mg/L以下	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007mg/L以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
フェントラザミド	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブブロフェジン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
プロシミドン	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベノミル	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンシクロン	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンゾビシクロン	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ベンタゾン	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
ベンディメタリン	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンフラカルブ	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	(mg/L)	0.07mg/L以下	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
馬拉チオン(馬拉ソン)	(mg/L)	0.7mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メコプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メソミル	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロピン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009
メブロニル	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005