

各浄水場 浄水(水質管理目標設定項目)

第1浄水場出口

| 項目名 | | 目標値 | R4.4.19 | R4.5.17 | R4.6.21 | R4.7.19 | R4.8.16 | R4.9.13 | R4.10.18 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.17 | R5.2.21 | R5.3.14 | 測定回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|--------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|-----|-----|-----|
| 従属栄養細菌 | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 |

第2浄水場出口

| 項目名 | | 目標値 | R4.4.19 | R4.5.17 | R4.6.21 | R4.7.20 | R4.8.16 | R4.9.14 | R4.10.18 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.17 | R5.2.21 | R5.3.14 | 測定回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|--------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|-----|-----|-----|
| 従属栄養細菌 | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |

第3浄水場出口

| 項目名 | | 目標値 | R4.4.19 | R4.5.17 | R4.6.21 | R4.7.21 | R4.8.16 | R4.9.15 | R4.10.18 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.17 | R5.2.21 | R5.3.14 | 測定回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|--------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|-----|-----|-----|
| 従属栄養細菌 | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |