井戸

	項目名		基準値及び目標値（※参考値）	第1号井	第2号井	第3号井	第4号井	第5号井	第6号井	第7号井	第8号井	第9号井	第10号井	第11号井	第12号井	第13号井	第14号井	第15号井	第16号井	第17号井	第18号井	第19号井	第20号井	第21号井
				R5.7.18	R5.7.18	R5.7.19	R5.7.19	R5.7.19	R5.7.18	R5.7.20	R5.7.20	R5.7.20	R5.7.19	R5.7.19	R5.7.18	R5.7.18	R5.7.18	R5.7.20	R5.7.20	R5.7.19	R5.7.19	R5.7.20	R5.7.20	R5.7.18
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.09	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.04	<0.02	0.04	0.03	0.03	<0.02	0.04	0.04	0.07	0.05	0.03	0.05	0.02	<0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005	0.012	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03	0.13	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	17.3	14.0	21.2	17.9	12.3	8.7	10.5	13.0	33.0	25.3	11.9	20.2	11.5	8.5	17.0	12.3	13.0	14.7	11.4	8.8	7.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.022	0.17	0.007	0.018	0.013	0.039	0.021	0.026	0.018	0.007	0.019	0.011	0.027	0.034	0.017	0.021	0.010	0.008	0.016	0.017	0.023
	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.1	20.5	5.3	4.8	6.5	10.8	5.6	5.8	7.0	4.8	5.1	5.7	9.1	8.5	6.8	6.1	4.7	4.8	6.4	5.4	8.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	60.0	192	39.0	42.7	59.2	73.5	57.0	59.1	48.9	30.4	48.2	38.5	69.7	72.3	54.2	63.6	45.3	43.6	62.3	58.9	70.9
	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	168	315	134	135	147	147	141	150	192	141	132	150	155	146	153	152	118	125	143	143	139
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.5	1.4	0.9	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
	pH値		5.8以上8.6以下	8.4	7.9	8.5	8.5	8.4	8.1	8.4	8.3	8.4	8.5	8.4	8.4	8.3	8.1	8.4	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.2
	臭気		異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭
	色度	(度)	5度以下	1	1	2	1	1	1	2	4	20	13	1	2	1	1	6	2	1	2	1	1	1
	濁度	(度)	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg／L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg／L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	(mg/L)	0.4mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg／L以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg／L以上100mg／L以下	60.0	192	39.0	42.7	59.2	73.5	57.0	59.1	48.9	30.4	48.2	38.5	69.7	72.3	54.2	63.6	45.3	43.6	62.3	58.9	70.9
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg／L以下	0.022	0.17	0.007	0.018	0.013	0.039	0.021	0.026	0.018	0.007	0.019	0.011	0.027	0.034	0.017	0.021	0.010	0.008	0.016	0.017	0.023
	遊離炭酸	(mg/L)	20mg／L以下	<0.5	3.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg／L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	0.02mg／L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg／L以下	1.8	0.9	1.2	1.1	1.7	1.1	1.4	2.2	7.3	4.0	0.9	1.8	1.4	1.4	2.6	1.5	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0
	臭気強度(TON)		3以下	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	蒸発残留物	(mg/L)	30mg／L以上200mg／L以下	168	315	134	135	147	147	141	150	192	141	132	150	155	146	153	152	118	125	143	143	139
	濁度	(度)	1度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値		7.5程度	8.4	7.9	8.5	8.5	8.4	8.1	8.4	8.3	8.4	8.5	8.4	8.4	8.3	8.1	8.4	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.2
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上とし、極力0に近づける	0.0	0.3	－0.1	0.0	0.0	－0.1	－0.1	0.0	0.0	－0.1	－0.1	－0.1	0.0	－0.1	0.0	0.0	－0.1	－0.2	0.0	0.0	0.0
	従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	2	2	19	3	6	5	7	9	11	1	24	11	1	1	1	9	5	7	24	23	2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg／L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg／L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L(暫定)	<0.000001	0.00038	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.91	0.13	0.49	0.47	0.45	0.16	0.58	0.63	1.24	0.53	0.46	1.02	0.33	0.17	0.69	0.63	0.38	0.41	0.49	0.47	0.08
	大腸菌			陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)
	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	(個/100mL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※参考値は浄水における基準値及び目標値です。