

四街道市庁舎整備基本設計ワークショップ（市民会議）の意見の概要と市の考え方

I. 市民協同エリア・市民ホールの使い方について

テーマNo.	意見概要	市の考え方
(1) 利用方法	意見1 各種グループの集まりや、講演会、セミナーなどが行える会議室が欲しい	各種集まり、講演会、セミナーなどに使用が可能となるように整備します。
	意見2 音楽、ダンスパーティー、伝統芸能、映像の上映など出来るイベントスペースが欲しい	遮音壁等の設置は検討していないため、通常開庁時における大きな音の発生は難しいものと考えます。
	意見3 写真や絵画、児童や市民団体の作品が発表ができる展示スペースが欲しい(搬入経路にも配慮して欲しい)	展示スペースとしても利用が可能であることを考慮した整備を行います。
	意見4 飲食可能でお酒も飲めるような休憩スペースが欲しい	使用ルールやマニュアルについては今後の検討課題とします。
	意見5 情報コーナーは情報公開室を併設で欲しい。交流の場としても使用できるようにして欲しい	情報公開室は、公開請求者のプライバシーに配慮して別途配置とします。情報コーナーは、オープンな情報開示、取得を目的とした場とします。
(2) 運営方法	意見1 夜間利用を可能にして欲しい	ある程度の夜間利用は想定していますが、使用ルールやマニュアルについては今後の検討課題とします。
	意見2 簡単に予約でき、分かり易い利用方法にして欲しい	使用ルールやマニュアルについては今後の検討課題とします。
	意見3 利用料を無料にして欲しい。利用料を有料にして欲しい	使用ルールやマニュアルについては今後の検討課題とします。
	意見4 運営方法は利用団体などの意見を聞いて決めて欲しい	団体全てを把握しておらず、把握団体のみ意見を聞くことは考え方が偏向する恐れもあるため適当ではないと考えます。
(3) 必要設備	意見1 コインロッカーや救急設備、意見箱などを設置して欲しい	AED及び意見箱については設置する予定です。
	意見2 机や椅子、可動式間仕切り、収納棚などを設置して欲しい	備品については、一定程度配置する予定ですが、種類や量については今後の検討課題とします。
	意見3 イベントに対応できるステージ、音響・映像設備、楽屋、ピアノ、緞帳などを設置して欲しい	備品については、一定程度配置する予定ですが、種類や量については今後の検討課題とします。ただし、楽屋、ピアノ、緞帳は設置しない方向です。
	意見4 展示用パネルやピクチャーレール、スポットライトなどを設置して欲しい	備品、設備については、一定程度配置、整備する予定ですが、種類や量については今後の検討課題とします。
	意見5 軽食や飲み物を購入できる設備が欲しい	近接した部分にコンビニエンスストア、カフェといった物販スペースを配置しています。
	意見6 子育て世代にも利用しやすい仕様、安全性に配慮して欲しい	ユニバーサルデザインを方針とした整備を行います。

II. しみん広場・外部空間の使い方について

テーマNo.	意見概要	市の考え方	
(1) 広場① (まちかど広場)	意見1	既存の緑を保存、市の花・木を植えこみ公園や集合場所などで利用できる場所にして欲しい	樹木やベンチを効果的に配置し、休憩や待ち合わせの場としても利用が可能となるように整備します。
	意見2	臨時の駐車場やキッチンカーなどの用途で利用できる形態にして欲しい	既存樹木を残す方向のため車両の進入は難しいと考えます。
(2) 広場② (しみん広場)	意見1	フリーマーケットやイベントなど多目的に利用できる場所にして欲しい(但し、調理等は禁止としたい)	多用途の利用に配慮した整備を行います。利用ルールなどは今後の検討課題とします。
	意見2	駐車場としても兼用できる形態・仕様(樹木を少なくする等)にして欲しい	多用途の利用に配慮した整備を行います。
	意見3	災害対応が可能な倉庫や設備を設置して欲しい	敷地内に災害対策資機材用の簡易な防災備蓄倉庫を設置します。
	意見4	屋根付きのステージやテラスへ上がるエレベーターを設けて欲しい。多目的スペースへの出入にも配慮して欲しい	屋根に代わる庇程度の設置を考えています。エレベーターは建物内設備の利用を想定し、しみん広場と多目的スペースの相互利用に配慮し整備します。
(3) 広場③ (すこやか広場)	意見1	案内板や自転車置き場、屋根、屋外トイレ、手洗い場を設置して欲しい	自転車置き場は福祉センター側に既存配置されています。その他設備については、閉庁時においても利用しやすいことに配慮した整備を行います。
	意見2	既存利用のままでよい	既存の形態を基本とした、計画とします。
	意見3	車止めを設置し車の通行を禁止して欲しい	福祉センターや保健センター利用者の車寄せに配慮する必要があるため、完全に車の進入を遮断することは難しいと考えますが、安全の確保に十分配慮します。
(4) テラス	意見1	手摺を設置し植物の展示スペースが欲しい	手摺を含め安全の確保に十分配慮し整備します。植物の展示については今後の検討課題とします。
	意見2	3階以上のテラスは必要ない	テラスは2階のみに変更します。
	意見3	雨風を防ぐ囲いや、室内にして欲しい	隣接するラウンジを屋内空間として利用し、テラスは開放的な屋外空間として考えています。
(5) 広場全体	意見1	ATMやポスト、タクシー乗り場、外灯、ベンチ、時計台、市の旗、門、掲示板等を設置して欲しい	原則として既存の設備は再配置します。その他使いやすさに配慮します。
	意見2	様々な活動の為にスペースを有効活用できるように駐車場の植栽はいらぬ	環境に配慮し、駐車場と調和のとれた植栽計画とします。
	意見3	広場や駐車場の利用を有料化する	使用ルールについては今後の検討課題とします。

Ⅲ. 全体計画について

テーマNo.		意見概要	市の考え方
(1)配置計画 について	意見1	駐車場の有料化・エントランスまでの距離を考慮し、車寄せの位置を再検討して欲しい。	駐車場の使用ルールについては今後の検討課題とします。車寄せの位置は、広場②(しみん広場)の利用方法や人・車の導線を考慮し適切な場所に設置します。
	意見2	福祉センターと市庁舎の間の通路に屋根が欲しい。	福祉センターや保健センターとの動線に配慮し、屋根の設置を検討します。
(2)平面計画 について	意見1	コンビニカフェ利用人員の想定を確認したい。	多くの方に利用されることを想定した整備とします。 (既存の食堂利用者は約100人/日)
	意見2	図面のトイレ表記を分かり易いように修正して欲しい	分かりやすい表記に修正します。
	意見3	コンビニカフェの運営者に就労支援事業所等も候補に入れて欲しい	運営者の応募条件等はこれから検討します。
	意見4	書庫の容量を想定以上に確保した方が良く、地下を有効に使用して書架を設けたらどうか	文書量の削減を目標に挙げつつ、必要な容量を確保します。ただし、地下書庫を新設することは考えていません。
	意見5	サーバーのセキュリティ対策を確実に行った方が良く	情報セキュリティには万全を期します。
	意見6	会議室が少なく感じる。議会がないときは議会ゾーンを使用可能にしてはどうか	庁内検討を経て必要な数および面積を確保しています。また、簡単な打ち合わせスペースを新設します。さらに、議会ゾーンの活用も視野に入れています。
(3)環境配慮・防災計画・設備計画 について	意見1	非常用発電設備を地上に設置してはどうか	効率的な土地利用に加え、万が一敷地が浸水した場合でも支障をきたさぬよう屋上設置とします。
	意見2	非常用発電設備を既存再利用してはどうか	既存の非常用発電設備は耐用年数を経過していることに加え、発電容量も少ないことから、新設を考えています。
	意見3	災害対策機能を1階にも設置した方が良くはないか	災害対策本部は、3階会議室の利用を想定していますが、発災時は、市庁舎全体が災害対策の拠点として機能することを考えています。
	意見4	Wifi設備を入れて欲しい	導入する方向で検討します。
(4)その他	意見1	実施設計が終了した時点で計画を公表して欲しい	庁舎整備に関する情報は、今後とも積極的に開示、伝達していく考えです。
	意見2	工事費高騰を想定した財政計画として欲しい	将来財政負担も考慮しつつ、適切な負担と財源の確保に努めます。