

《令和8年度 四街道市クリーンセンター維持管理状況》

・焼却炉稼働状況

【1号炉】	測定月	処理能力	処分した 一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室 ガス温度	集じん器 入口ガス温度	排ガス中 一酸化炭素
		t/日		t	℃	℃	ppm
	4月	82.5	可燃ごみ	1,786.11	919.9	168.7	12.7
	5月	82.5		1,299.36	920.0	170.0	11.7
	6月	82.5		—	—	—	—
	7月	82.5		—	—	—	—
	8月	82.5		1,750.85	917.2	170.0	17.4
	9月	82.5					
	10月	82.5					
	11月	82.5					
	12月	82.5					
	1月	82.5					
	2月	82.5					
	3月	82.5					
管理基準値				800℃以上	概ね200℃	100ppm 以下	

【2号炉】	測定月	処理能力	処分した 一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室 ガス温度	集じん器 入口ガス温度	排ガス中 一酸化炭素
		t/日		t	℃	℃	ppm
	4月	82.5	可燃ごみ	—	—	—	—
	5月	82.5		437.58	906.9	170.1	14.3
	6月	82.5		1,772.84	906.9	168.7	13.7
	7月	82.5		1,500.48	911.3	170.0	15.4
	8月	82.5		—	—	—	—
	9月	82.5					
	10月	82.5					
	11月	82.5					
	12月	82.5					
	1月	82.5					
	2月	82.5					
	3月	82.5					
	管理基準値				800℃以上	概ね200℃	100ppm 以下

注) 上記稼働状況中、「燃焼室ガス温度」「集じん器入口ガス温度」「排ガス中一酸化炭素」につきましては、毎月の平均値を記載しております。より詳細な値の閲覧を希望する場合は、クリーンセンターにお問い合わせ下さい。

・冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉番号	冷却設備に堆積した ばいじんの除去日	排ガス処理設備に堆積した ばいじんの除去日
1号炉		ろ過式集じん装置はパルスジェット方式により 毎日実施する。
2号炉	令和8年8月21日	

・煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類測定結果

炉番号	採取年月日	測定結果を得た年月日	排ガス中ダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
			ng-TEQ/m ³ N
1号炉	令和8年4月20日	令和8年5月25日	0.044
2号炉	令和8年6月15日	令和8年7月17日	0.000061
管理基準値			1.0 ng-TEQ/m ³ N

・煙突から排出される排ガス中のばい煙測定結果

【4月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	令和8年4月20日	令和8年5月20日	1号炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物	<0.023 m ³ N/h	143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)	<0.001 g/m ³ N	0.08 g/m ³ N
	塩化水素	7 mg/m ³ N	700 mg/m ³ N
	窒素酸化物	79 ppm	250 ppm

【5月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	令和8年5月14日	令和8年6月1日	1号炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物	<0.019 m ³ N/h	143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)	0.001 g/m ³ N	0.08 g/m ³ N
	塩化水素	13mg/m ³ N	700 mg/m ³ N
	窒素酸化物	67 ppm	250 ppm

【6月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	令和8年6月15日	令和8年7月15日	2号炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物	<0.024 m ³ N/h	143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)	<0.001 g/m ³ N	0.08 g/m ³ N
	塩化水素	5mg/m ³ N	700 mg/m ³ N
	窒素酸化物	69 ppm	250 ppm

【7月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	令和8年7月21日	令和8年8月5日	2号炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物	<0.023 m ³ N/h	143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)	0.001 g/m ³ N	0.08 g/m ³ N
	塩化水素	9mg/m ³ N	700 mg/m ³ N
	窒素酸化物	63 ppm	250 ppm

【8月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	令和8年8月20日	令和8年9月16日	1号炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物	<0.022 m ³ N/h	143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)	<0.001 g/m ³ N	0.08 g/m ³ N
	塩化水素	2.2mg/m ³ N	700 mg/m ³ N
	窒素酸化物	56 ppm	250 ppm

【9月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物		143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)		0.08 g/m ³ N
	塩化水素		700 mg/m ³ N
	窒素酸化物		250 ppm

【10月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物		143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)		0.08 g/m ³ N
	塩化水素		700 mg/m ³ N
	窒素酸化物		250 ppm

【11月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物		143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)		0.08 g/m ³ N
	塩化水素		700 mg/m ³ N
	窒素酸化物		250 ppm

【12月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物		143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)		0.08 g/m ³ N
	塩化水素		700 mg/m ³ N
	窒素酸化物		250 ppm

【1月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物		143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)		0.08 g/m ³ N
	塩化水素		700 mg/m ³ N
	窒素酸化物		250 ppm

【2月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物		143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)		0.08 g/m ³ N
	塩化水素		700 mg/m ³ N
	窒素酸化物		250 ppm

【3月】	採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
		測定結果	管理基準値
	硫黄酸化物		143 m ³ N/h
	ばいじん(除じん後)		0.08 g/m ³ N
	塩化水素		700 mg/m ³ N
	窒素酸化物		250 ppm

注) 上記ばい煙測定結果中、「ばいじん(除じん後)」「窒素酸化物」「塩化水素」の値につきましては、酸素12%換算値となります。