《令和8年度　四街道市クリーンセンター維持管理状況》

・焼却炉稼働状況

【1号炉】

測定月	処理能力	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中一酸化炭素
	t/日		t	℃	℃	ppm
4月	82.5	可燃ごみ	1,786.11	919.9	168.7	12.7
5月	82.5		1,299.36	920.0	170.0	11.7
6月	82.5		－	－	－	－
7月	82.5		－	－	－	－
8月	82.5		1,750.85	917.2	170.0	17.4
9月	82.5		1,959.93	899.6	170.0	14.2
10月	82.5					
11月	82.5					
12月	82.5					
1月	82.5					
2月	82.5					
3月	82.5					
管理基準値				800℃以上	概ね200℃	100ppm 以下

【2号炉】

測定月	処理能力	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中一酸化炭素
	t/日		t	℃	℃	ppm
4月	82.5	可燃ごみ	－	－	－	－
5月	82.5		437.58	906.9	170.1	14.3
6月	82.5		1,772.84	906.9	168.7	13.7
7月	82.5		1,500.48	911.3	170.0	15.4
8月	82.5		－	－	－	－
9月	82.5		－	－	－	－
10月	82.5					
11月	82.5					
12月	82.5					
1月	82.5					
2月	82.5					
3月	82.5					
管理基準値				800℃以上	概ね200℃	100ppm 以下

注）上記稼働状況中、「燃焼室ガス温度」「集じん器入口ガス温度」「排ガス中一酸化炭素」につきましては、毎月の平均値を記載しております。より詳細な値の閲覧を希望する場合は、クリーンセンターにお問い合わせ下さい。

・冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉番号	冷却設備に堆積したばいじんの除去日	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日
1号炉		ろ過式集じん装置はパルスジェット方式により毎日実施する。
2号炉	令和8年8月21日	

・煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類測定結果

炉番号	採取年月日	測定結果を得た年月日	排ガス中ダイオキシン類濃度（O2　12%換算）
			ng－TEQ／㎥N
1号炉	令和8年4月20日	令和8年5月25日	0.044
2号炉	令和8年6月15日	令和8年7月17日	0.000061
管理基準値			1.0 ng－TEQ／㎥N

・煙突から排出される排ガス中のばい煙測定結果

【4月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
令和8年4月20日	令和8年5月20日	1号炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物	＜0.023 ㎥N/h	143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）	＜0.001 g/㎥N	0.08 g/㎥N
塩化水素	7 mg/㎥N	700 mg/㎥N
窒素酸化物	79 ppm	250 ppm

【5月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
令和8年5月14日	令和8年6月1日	1号炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物	＜0.019 ㎥N/h	143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）	0.001 g/㎥N	0.08 g/㎥N
塩化水素	13mg/㎥N	700 mg/㎥N
窒素酸化物	67 ppm	250 ppm

【6月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
令和8年6月15日	令和8年7月15日	2号炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物	＜0.024 ㎥N/h	143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）	＜0.001 g/㎥N	0.08 g/㎥N
塩化水素	5mg/㎥N	700 mg/㎥N
窒素酸化物	69 ppm	250 ppm

【7月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
令和8年7月21日	令和8年8月5日	2号炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物	＜0.023 ㎥N/h	143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）	0.001 g/㎥N	0.08 g/㎥N
塩化水素	9mg/㎥N	700 mg/㎥N
窒素酸化物	63 ppm	250 ppm

【8月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
令和8年8月20日	令和8年9月16日	1号炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物	＜0.022 ㎥N/h	143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）	＜0.001 g/㎥N	0.08 g/㎥N
塩化水素	2.2mg/㎥N	700 mg/㎥N
窒素酸化物	56 ppm	250 ppm

【9月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
令和8年9月18日	令和8年10月9日	1号炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物	＜0.024 ㎥N/h	143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）	0.002 g/㎥N	0.08 g/㎥N
塩化水素	4.5mg/㎥N	700 mg/㎥N
窒素酸化物	45 ppm	250 ppm

【10月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物		143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）		0.08 g/㎥N
塩化水素		700 mg/㎥N
窒素酸化物		250 ppm

【11月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物		143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）		0.08 g/㎥N
塩化水素		700 mg/㎥N
窒素酸化物		250 ppm

【12月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物		143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）		0.08 g/㎥N
塩化水素		700 mg/㎥N
窒素酸化物		250 ppm

【1月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物		143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）		0.08 g/㎥N
塩化水素		700 mg/㎥N
窒素酸化物		250 ppm

【2月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物		143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）		0.08 g/㎥N
塩化水素		700 mg/㎥N
窒素酸化物		250 ppm

【3月】

採取年月日	測定結果を得た年月日	稼働炉
	測定結果	管理基準値
硫黄酸化物		143 ㎥N/h
ばいじん（除じん後）		0.08 g/㎥N
塩化水素		700 mg/㎥N
窒素酸化物		250 ppm

注）上記ばい煙測定結果中、「ばいじん（除じん後）」「窒素酸化物」「塩化水素」の値につきましては、酸素12%換算値となります。