第1浄水場系給水栓（水質管理目標設定項目）

項目名		目標値	R8.4.21	R8.5.19											測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下																
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg／L以下（暫定）																
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下																
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg／L以下																
トルエン	(mg/L)	0.4mg／L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg／L以下																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg／L以下（暫定）																
抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg／L以下（暫定）																
農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下																
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg／L以上100mg／L以下																
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg／L以下																
遊離炭酸	(mg/L)	20mg／L以下																
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg／L以下																
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	0.02mg／L以下																
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg／L以下																
臭気強度(TON)		3以下																
蒸発残留物	(mg/L)	30mg／L以上200mg／L以下																
濁度	(度)	1度以下																
pH値		7.5程度																
腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上とし、極力0に近づける																
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	1	16											2	1	16	9
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg／L以下																
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg／L以下																

第2浄水場系給水栓（水質管理目標設定項目）

項目名		目標値	R8.4.21	R8.5.19											測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下																
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg／L以下（暫定）																
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下																
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg／L以下																
トルエン	(mg/L)	0.4mg／L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg／L以下																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg／L以下（暫定）																
抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg／L以下（暫定）																
農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下																
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg／L以上100mg／L以下																
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg／L以下																
遊離炭酸	(mg/L)	20mg／L以下																
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg／L以下																
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	0.02mg／L以下																
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg／L以下																
臭気強度(TON)		3以下																
蒸発残留物	(mg/L)	30mg／L以上200mg／L以下																
濁度	(度)	1度以下																
pH値		7.5程度																
腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上とし、極力0に近づける																
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	12	4											2	4	12	8
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg／L以下																
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg／L以下																

第3浄水場系給水栓（水質管理目標設定項目）

項目名		目標値	R8.4.21	R8.5.19											測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下																
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg／L以下（暫定）																
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg／L以下																
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg／L以下																
トルエン	(mg/L)	0.4mg／L以下																
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg／L以下																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg／L以下（暫定）																
抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg／L以下（暫定）																
農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下																
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg／L以上100mg／L以下																
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg／L以下																
遊離炭酸	(mg/L)	20mg／L以下																
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg／L以下																
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	(mg/L)	0.02mg／L以下																
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg／L以下																
臭気強度(TON)		3以下																
蒸発残留物	(mg/L)	30mg／L以上200mg／L以下																
濁度	(度)	1度以下																
pH値		7.5程度																
腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上とし、極力0に近づける																
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	1	4											2	1	4	3
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg／L以下																
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg／L以下																